

<b>Formblatt für die Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung</b>		<b>Bewertung</b>	
<b>I</b>	<b>Art der Asbestverwendung</b>		
	Spritzasbest	o	20
	Asbesthaltiger Putz	o	10
	Leichte asbesthaltige Platten	o	10
	Sonstige asbesthaltige Produkte	o	20
<b>II</b>	<b>Asbestart</b>		
	Amphibolasbest	o	2
	Sonstige Asbeste	o	0
<b>III</b>	<b>Struktur der Oberfläche</b>		
	Aufgelockerte Faserstruktur	o	10
	Feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschichtung	o	4
	Beschichtete, dichte Oberfläche	o	0
<b>IV</b>	<b>Oberflächenzustand des Asbestproduktes</b>		
	Starke Beschädigungen	o	6
	Leichte Beschädigungen	o	3
	keine Beschädigungen	o	0
<b>V</b>	<b>Beeinträchtigung des Asbestproduktes von außen</b>		
	Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen ausgesetzt	o	10
	Am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeführt	o	10
	Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt	o	10
	Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt	o	10
	Produkt ist starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt	o	10
	Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen	o	10
	Im Raum mit dem Asbestprodukt sind starke Luftbewegungen vorhanden	o	7
	Am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten	o	3
Das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt	o	0	
<b>VI</b>	<b>Raumnutzung</b>		
	Regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum	o	25
	Dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum	o	20
	Zeitweise benutzter Raum	o	15
	Selten benutzter Raum	o	8
<b>VII</b>	<b>Lage des Produktes</b>		
	Unmittelbar im Raum	o	25
	Im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den Raum	o	25
	Hinter einer abgehängten undichten Decke oder Bekleidung	o	25
	Hinter einer abgehängten dichten Decke, Bekleidung staubdichten Unterfangung oder Beschichtung; außerhalb dichter Lüftungskanäle	o	0
<b>Summe der Bewertungspunkte</b>			
Sanierung <b>unverzüglich</b> erforderlich	<b>Dringlichkeitsstufe I</b>	o	80-98
Neubewertung <b>mittelfristig</b> erforderlich	<b>Dringlichkeitsstufe II</b>	o	70-79
Neubewertung <b>langfristig</b> erforderlich	<b>Dringlichkeitsstufe III</b>	o	< 70